

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрөгімен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжасаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қоқшетау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының республиканың мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Кокшетауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.06.X.KZ34VBS00018728

Дата: 23.01.2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Рабочий проект «Капитальный ремонт Акмолинской областной детской больницы. Шестизажный лечебный корпус» в г.Кокшетау Акмолинской области»

(пандануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.12.2015 10:33:45 № KZ86RBP00018526**

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номер)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения Акмолинская областная детская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, г.Кокшетау Акмолинской области**

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшістің тегі, аты, экесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізіletін нысандың колданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

здравоохранение

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности) **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **ТОО «ПСД Строй-Проект» ГСП №13003524**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Заявление ; 2. Рабочий проект «Капитальный ремонт Акмолинской областной детской больницы. Шестизажный лечебный корпус» в г.Кокшетау Акмолинской области»**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізіletін нысандың толық санитариялық-гигиениалық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производств, продукции)



Площадь застройки - 2936,86м², общая площадь - 5744,26 м², объем здания 52426,5м³,число помещений комнат - 368.

Здание шестиэтажное с подвалом и техническим этажом прямоугольной формы. Подвальная часть здания соединяется подземным переходом с пищеблоком и переходом на первом этаже с поликлиникой. В подвальной части сконцентрированы все вводы инженерных коммуникаций, а также расположены складские подсобные помещения. Технический этаж предназначен для размещения оборудования по вентиляции помещений, обслуживания лифтов, разводки труб отопления.

Первый этаж лечебного корпуса от перехода №2 до боксированного отделения:

Высота этажа -3,3м.

Второй этаж (физиотерапевтическое отделение):

Обследуемые помещения физиотерапевтического отделения находятся на втором этаже (левое крыло) шестиэтажного здания. Высота этажа - 3,3м.

Четвертый этаж (отделение травматологии):

Отделение травматологии расположено на четвертом этаже шестиэтажного лечебного корпуса (левое крыло). Высота этажа - 3,3м.

Здание перехода №1 представляет собой отапливаемую галерею от главного корпуса до трехэтажного лечебного корпуса.

Здание представляет собой галерею, расположенную на уровне второго этажа, прямоугольной формы. Несущими конструкциями галереи являются кирпичные попеченные опоры, расположенные с шагом 6 м, толщиной 250мм. Длина перехода 30м.

Общая площадь застройки - 123,66 м², общая площадь помещений - 69,9 м², общий объем здания - 816,15 м³, число помещений - 1.

Здание перехода №2 представляет собой отапливаемую галерею от главного корпуса до трехэтажного здания поликлиники.

Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы.

Несущими конструкциями галереи являются кирпичные продольные стены. Длина перехода 18м.

Общая площадь застройки - 161,1 м², общая площадь помещений - 127,7 м², общий объем здания - 531,632 м³, число помещений - 5.

Ведомостью отделки помещений капитального ремонта лечебного корпуса предусмотрено: кабинеты, служебные помещения потолок-шпаклевка сухими смесями, окраска масляной краской светлых тонов, стены и перегородки- штукатурка, окраска масляной краской светлых тонов, низ стен и перегородок глазурованная плитка высотой 0,6м над оборудованием, что является нарушением п 73. гл. 2 СП №127 (В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, оборудования, эксплуатация которых связана с возможным увлажнением стен и перегородок, предусматривают отделку последних глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м. от пола и на ширину более 20 сантиметров (далее - см) от оборудования и приборов с каждой стороны).

В санузлах, ванных комнатах, моечных, помещений оперблока потолок отделан шпатлевкой, окраска масляной краской светлых тонов, облицовка стен глазурованной плиткой на всю высоту. В коридорах отделка потолка шпатлевкой, окраска масляной краской светлых тонов, стены отделаны штукатурка, окраска масляной краской светлых тонов. Лестничные клетки: потолок-шпаклевка сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской, стены и перегородки- штукатурка, окраска масляной краской светлых тонов.

В рентген кабинетах потолок отделан баритовой штукатуркой сухими смесями 30мм, окраска масляной краской светлых тонов, стены отделаны баритовой штукатуркой сухими смесями 30мм, окраска масляной краской светлых тонов, низ стен- баритовой штукатуркой сухими смесями 30мм, глазурованная плитка высотой 0,6м над оборудованием, что является нарушением п.п.364 п.23 СП №260 (Стационарные средства радиационной защиты кабинета обеспечивают уменьшение рентгеновского излучения до уровня, при котором не будет превышен основной предел дозы для соответствующих категорий облучаемых лиц. Отсутствует расчет радиационной защиты).

Ведомость отделки полов: в кабинетах, служебных помещениях, рентгенкабинетах покрытие линолеумом на теплозвукоизолирующем подоснове. В санузлах- крупнозернистая керамическая плитка для пола, в коридорах, холлах- керамогранитная плитка для пола. Предусмотрена замена санитарно-технического оборудования: умывальников, смесителей, сифонов, ванн со смесителями и сифонами, раковин, унитазов, сиденьев пластмассовых.

В проекте запроектированы следующие системы водопровода и канализации: хозяйствственно-питьевой противопожарный водопровод В1; горячее водоснабжение Т3, Т4; хозяйствственно-бытовая канализация К1.

Капитальный ремонт включает замену всех стояков в подвале до границы проектирования на 1, 2 и 4 этаже, замену магистральных сетей в подвале, трубы, арматуру.

Ввод водопровода - существующий, от здания пищеблока. Водомерный узел установлен непосредственно на вводе в здание пищеблока.

Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1 предназначен для подачи воды к санитарно-



бытовым приборам и пожарным кранам.

Горячее водоснабжение ТЗ предназначено для подачи воды к санитарно-бытовым приборам. Система горячего водоснабжения предусмотрена от водонагревателя косвенного нагрева BSV-800, Elbi с накопительной емкостью равной 800 л. В зимнее время водонагреватель работает от теплосети, в период отсутствия теплоносителя работает от электричества.

Хоз-бытовая канализация К1 предназначена для отведения стоков от санитарно-бытовых приборов. Отвод стоков осуществляется в существующие наружные сети больницы. Замене К1 подлежат стояки, магистральные сети до выпуска.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение, выполненное светильниками с люминесцентными лампами и компактными люминесцентными лампами. На путях эвакуации устанавливаются световые указатели "Выход" со светодиодными лампами.

Светотехнический расчет выполнен методом коэффициента использования. Типы светильников выбраны с учетом характеристик помещений и указаны на планах.

Для отопления запроектированы самостоятельные системы отопления. Теплоноситель -вода с параметрами 90-70грС. Нагревательные приборы приняты алюминиевые радиаторы. В помещениях с пребыванием детей нагревательные приборы ограждаются съемными деревянными решетками.

В комплексе запроектирована механическая приточно-вытяжная система вентиляции и естественная вытяжная с неорганизованным притоком воздуха.

Подача нагретого воздуха в рабочую зону осуществляется через регулируемый плафонный воздухораспределитель типа ПРМ-2, в вестибюль-фойе через потолочный воздухораспределитель ВРП-А-2, в помещение коридоров через регулирующие решетки РР.

Приток предусмотрен из боковых отверстий затянутый сеткой с коэффициентом живого сечения K=0,8. Удаление воздуха системами В4 и В12 происходит через регулирующие вытяжные диффузоры марки EFF ; из систем В8, В9, В10 вентиляторами типа Decor далее через кирпичный канал.

В рентген кабинетах не предусмотрена вытяжная вентиляция из нижней зоны, что является нарушением п.п.357 п.22 СП №260 (Приток воздуха осуществляется в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон).



9. Құрылым салуға бөлінген жер участкеінің, қайта жаңартылатын нысаның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жерасты супарының тұру биктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізег асері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Участок застройки расположена в II климатическом подрайоне. Рельеф участка с общим уклоном на С. Расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования ограждающих конструкций, отопление и вентиляции -360С. Нормативный вес сугроба - 100 кг/м2, нормативный скоростной напор ветра - 60 кг/м2. Зона влажности сухая, район по весу сугроба III, район по скоростному напору ветра V.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Рабочий проект «Капитальный ремонт Акмолинской областной детской больницы. Шестистадийный лечебный корпус» в г.Кокшетау Акмолинской области»

(нысаның, шарашылық жүргізуши субъекттін (көрек-жарық) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, кызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атапы).
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденный Приказом И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 года №127 п 73, гл. 2, «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденный Приказом И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.03.2015 года №260 п.п.357 п.22 , п.п.364 п.23

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетін (соответствует или не соответствует)

сай емес (не соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

1. Не соответствует отделка стен в кабинетах, служебных помещениях- в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, оборудования, эксплуатация которых связана с возможным увлажнением стен и перегородок 2.Не представлена информация по радиационной защите рентгенкабинетов, 3. Не предусмотрена вытяжная вентиляция из нижней зоны в рентген кабинетах

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйғарымның міндепті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменттінің Кокшетау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі

020000, Кокшетау Қ.Ә., Құдайбердиев көшесі, 27.

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Кокшетауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей"

020000, Кокшетау Г.А., Кудайбердиева, 27.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Нұрхан Мейрамбек Сагымбекұлы

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



